


METRICA LED veggmonterte ledelys med autotest



8-18-24 W



L	B	H
311	133	31


Armaturene foretar automatisk (AT) funksjonstest av elektronikk, lyskilder og elektronikk hver 7ende dag. Utladetest / kapasitettest foretas automatisk i en time 2 ganger pr. år. Feilmelding fra testene vises på flerfarget diode



Grønn diode		Armaturløst etter tester
Blinkende grønn		Opplading av batteri pågår
Rød diode		Batteri defekt
Blinkende rød diode		Batteri dårlig (holder ikke 1 time) eller elektronikk feil
Gul diode		Lyskilde defekt
Orange diode		Feil på synkronisering av tester (armaturen resettes)

Driftspenning	230 volt
Oppladningstid	12 timer
Kapsling	IP 40 og IP65
Produsert iht.	EN 60598-2-22
Materiale	Selvslukkene plast EN 60598 og UL94

Levetid på lyskilder ca 100 000 timer ca 11,5 år kontinuerlig



Artikkel	Art kode	Driftstid	Batteri	Lyskilde	Nom lux
METRICA LED AT 8SE 1N IP40	12904	1 time	NiCd 6 volt / 0,75 Ah	LED x 2	2 x 60 lm
METRICA LED AT 24SE 1N IP40	12928	1 time	NiCd 6 volt / 0,75 Ah	LED x 2	2 x 142 lm